



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Sachem Europe B.V.  
De directie  
Postbus 52  
5300 AB Zaltbommel

Onderwerp  
Resultaten controle

De directie,

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert namens provincie Gelderland controles uit. Op 16 juni 2025 hebben onze inspecteurs uw bedrijf, aan Van Voordenpark 15 te Zaltbommel, samen met een adviseur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bezocht voor een milieu- en bouwcontrole. Tijdens deze onaangekondigde controle is aandacht besteed aan de aspecten opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, ammoniakkoelinstallatie, brandblus- en brandbeheerssystemen en de registratie van ongewone voorvallen. De controle bestond uit een algemene rondgang over het terrein, de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen van de (prefab) PGS 15 opslagvoorzieningen en de ammoniakkoelinstallatie. Wij hebben daarbij een aantal situaties gezien die niet mogen volgens de wet.

### **Wat is er niet in orde?**

Hieronder ziet u de overtredingen. We geven ook aan hoe u deze overtredingen kunt beëindigen. Doe dit voor 1 september 2025. Hierna voeren wij een (administratieve) hercontrole uit.

### **Keuring VBB-systemen**

Er moet een geschikt vastopgesteld brandbeheersings - en brandblussysteem (VBB- systeem) aanwezig zijn voor de volgende (bouwkundige) objecten:

- Hallen 1, 2 en 3;
- Tankput 1 (tank B1804);
- Tankput 2 (tank 2204);
- Tankput 4 (alle tanks);
- Laad- en losplaats 1B (HCl);
- Laad- en losplaats 2 en 3 (ECH)
- Opslag Methylchloride - TMA/MeCl plein;
- Opslag TMA – TMA/MeCl plein.

Datum  
10 juli 2025

Pagina  
1 van 4

Zaaknummer  
CM25.00284

Uw kenmerk

Behandeld door

Kopie naar

Bijlage(n)

**Omgevingsdienst Regio  
Nijmegen**  
Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

**T** 024 – 751 7700  
**E** info@odrn.nl  
**W** www.odregionijmegen.nl

**KvK** 56645813

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Seveso-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

De VBB-systemen moeten iedere twaalf maanden door een type A inspectie-instelling worden beoordeeld. Bij deze beoordeling moet getoetst worden of het VBB-systeem en de situatie in overeenstemming zijn met het door het bevoegd gezag goedgekeurde UPD. Het inspectierapport moet binnen de inrichting aanwezig zijn. U heeft aangegeven dat de certificering van de vastopgestelde VBB-systemen medio februari 2025 zijn uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebureau. De inspectierapporten met ja- conclusie konden tijdens de controle niet worden getoond. Dit zijn overtredingen van voorschrift 1.1.10 van de omgevingsvergunning van 17 augustus 2022.

Datum  
10 juli 2025

Pagina  
2 van 4

Ons kenmerk

Volgens u zijn de VBB-systemen wel goedgekeurd door de inspectie-instelling maar is de rapportage nog niet opgeleverd. Wij verzoeken u deze overtredingen ongedaan te maken door voor 1 september 2025 de inspectierapporten met ja- conclusie toe te zenden.

### **Brandcompartimenten**

In chemicaliënmagazijn is een aparte ruimte gerealiseerd voor de opslag van monsters. Gelet op de aard van opgeslagen stoffen moet de WBDBO tussen de opslagvoorziening en een andere ruimte en minste 60 min bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO. In de scheidingsconstructie naar de bovenliggende ruimte zijn een aantal doorvoeringen aanwezig welke niet op de juiste wijze brandwerend zijn afgedicht. Dit is een overtreding van voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 april 2024.

Wij verzoeken u deze overtreding voor 1 september 2025 ongedaan te maken door deze doorvoeringen zodanig dicht te zetten dat aan de WBDBO eis van 60 minuten wordt voldaan.

De opslagvoorzieningen binnen het chemicaliënmagazijn zijn ook uitgevoerd als een apart brandcompartiment met een WBDBO eis van 60 minuten. Tussen de betonnen wand en de geleiders van de brandwerende roldeuren zit een kier. Door deze kier voldoet de deurconstructie mogelijk niet aan de gestelde WBDBO eis van 60 minuten. Met u is afgesproken dat u deze kieren laat dichten met een brandwerende kit.

U heeft aangegeven dat alle brandwerende doorvoeringen op korte termijn door een specialist worden gecontroleerd en indien nodig hersteld. Na deze werkzaamheden wordt er een rapportage opgesteld waarmee kan worden aangetoond dat aan de WBDBO-eisen wordt voldaan. Wij verzoeken u ons deze rapportage ter beoordeling toe te zenden.

### **Opslag schuimvormend middel**

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden. Tijdens de rondgang is geconstateerd dat op het buitenterrein (nabij de gasflessenopslag) een drietal jerrycans met schuimvormend middel staan. De jerrycans bevinden zich niet in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Dit is een overtreding van voorschrift 6.2.1 van de omgevingsvergunning van 17 juni 2021. Met u is afgesproken dat de jerrycans op verantwoorde wijze worden afgevoerd of worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening conform PGS 15.

### **Opslag brandbare goederen**

De omgeving rondom de prefab PGS 15 – opslagvoorzieningen was tijdens het bedrijfsbezoek vrij van obstakels en brandbare goederen. Rondom de PGS 15 opslagvoorzieningen zijn van buitenaf geen bijzonderheden geconstateerd. Wel is geconstateerd dat in de opslagvoorziening voor de methylchloridecilinders naast de opslag van deze cilinders ook een beperkte opslag plaatsvindt van brandbare goederen (verpakkingsmateriaal). Opslag van brandbare goederen naast de cilinder is niet wenselijk. Met u is afgesproken dat de brandbare goederen/verpakkingen worden verwijderd.

Datum  
10 juli 2025

Pagina  
3 van 4

Ons kenmerk

### **Stoffenlijst en aanduiding opslagvoorzieningen**

Steekproefsgewijs is gecontroleerd of de stoffenlijst overeenkomt met de daadwerkelijk aanwezige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in het chemicaliënmagazijn. Op de stoffenlijst is de positie in de magazijnstellingen aangegeven. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De nooduitgangdeuren van het chemicaliënmagazijn zijn aan de buitenzijde voorzien van een aanduiding. Deze aanduiding in cijfers komt niet overeen met de nummering in letters op de stoffenlijst. Wij adviseren u om de aanduiding in overeenstemming met elkaar te brengen, zodat bij een calamiteit geen verwarring ontstaat.

### **Vervanging PFAS houdend blusschuim**

Het schuimvormend middel van de VBB-systemen voor de beveiliging van de tankputten, tankwagenverlading en de fabriekshallen is fluorhoudend (AFFF). Dit schuimvormend middel is niet PFAS-vrij en zal (op termijn) moeten worden vervangen door een fluorvrije variant. Deze schuimtransitie heeft mogelijk effect op het bestaande ontwerp. De schuimtransitie is in beeld bij uw bedrijf en zal de komende periode verder worden opgepakt. Op dit moment is er nog geen planning. Door u is aangegeven dat er voldoende schuimvormend middel op voorraad is en dat bij een calamiteit het schuimvormend middel kan worden aangevuld vanuit de leverancier.

### **Ammoniakkoelinstallatie(s)**

Op 27 maart 2024 is aan uw bedrijf een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van twee koelcompressoren met het koudemiddel R507A door twee ammoniak koelinstallaties. Tijdens de controle is vastgesteld dat een ammoniakkoelinstallatie is gerealiseerd. Voor realisatie van de tweede ammoniakkoelinstallatie heeft u nog geen financiële goedkeuring van de nieuwe eigenaar. Tijdens de controle is de ammoniakkoelinstallatie visueel beoordeeld. De ammoniakkoelinstallatie is, voor zover beoordeelbaar, ontworpen en geïnstalleerd volgens PGS 13. Het keuringrapport van de ammoniakkoelinstallatie is getoond.

### **Registratie ongewone voorvallen**

Tijdens de controle is de beoordeling en registratie van ongewone voorvallen aan de orde geweest. Na elk ongewoon voorval moet met behulp van het meldschema, omschreven in bijlage A8 van de aanvraag, worden bepaald of sprake is van een ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu.

Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema worden geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu moeten zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 30 minuten)

worden gemeld op telefoonnummer 026-3771800 . Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema worden geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het oppervlaktewater en/of de rioolwaterzuivering moeten zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 30 minuten) worden gemeld. Een melding kan worden gedaan via [REDACTED]. Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Datum  
10 juli 2025

Pagina  
4 van 4

Ons kenmerk

Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema worden geclassificeerd als ongewoon voorval zónder significante gevolgen voor het milieu moeten binnen 24 uur na het ongewone voorval zijn opgenomen in het registratiesysteem voor ongewone voorvallen. In het registratiesysteem moeten tenminste de volgende zaken worden vastgelegd:

- a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
- b. datum en tijdstip van registratie;
- c. de locatie van het ongewoon voorval;
- d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;
- e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveelheid ervan;
- f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsaspecten.

De registratie van ongewone voorvallen is steekproefsgewijs gecontroleerd en geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

#### **Heeft u nog vragen?**

Neem gerust contact met ons op. U kunt bellen met [REDACTED] via [REDACTED]. Noem altijd het zaaknummer CM25.00284, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

[REDACTED]  
Directeur  
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

*Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.*